

Stand 31.12.2021

Jahreshöchstlast nach § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG

	Überlingen	Friedrichshafen	Frickingen	Daisendorf
HS	17.400 kW	72.785 kW		
HS/MS	17.358 kW	72.608 kW	1.998 kW	
MS	17.235 kW	56.906 kW	1.985 kW	982 kW
MS/NS	10.002 kW	27.367 kW	1.906 kW	976 kW
NS	9.980 kW	27.473 kW	1.733 kW	1.016 kW

Netzverluste nach § 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG

	Überlingen	Friedrichshafen	Frickingen	Daisendorf
HS		216.314 kWh		
HS/MS	209.510 kWh	1.192.892 kWh		
MS	376.907 kWh	857.478 kWh	28.455 kWh	5.693 kWh
MS/NS	623.652 kWh	1.714.949 kWh	90.915 kWh	38.080 kWh
NS	722.198 kWh	3.082.234 kWh	287.337 kWh	30.526 kWh

Durchschnittsverluste nach § 10 Abs. 2 StromNEV

	Überlingen	Friedrichshafen	Frickingen	Daisendorf
HS		0,05 %		
HS/MS	0,26 %	0,29 %		
MS	0,44 %	0,28 %	0,36 %	0,17 %
MS/NS	1,28 %	1,32 %	1,24 %	1,12 %
NS	1,34 %	2,10 %	3,22 %	0,77 %

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebenen nach § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG

	Überlingen	Friedrichshafen	Frickingen	Daisendorf
HS		72.840 kW		
HS/MS	17.400 kW	72.785 kW		
MS	17.358 kW	53.484 kW	1.998 kW	985 kW
MS/NS	10.091 kW	27.630 kW	1.922 kW	982 kW
NS	10.002 kW	27.258 kW	1.906 kW	976 kW

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene nach § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG

	Überlingen	Friedrichshafen	Frickingen	Daisendorf
HS		418.783.140 kWh		
HS/MS	81.162.550 kWh	418.566.826 kWh		
MS	80.953.040 kWh	299.044.659 kWh	7.168.678 kWh	3.391.059 kWh
MS/NS	49.536.927 kWh	132.059.495 kWh	6.595.944 kWh	3.379.970 kWh
NS	48.913.275 kWh	129.349.985 kWh	6.517.903 kWh	3.344.498 kWh

Stand 31.12.2021

Summe aller Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG

	Überlingen	Friedrichshafen	Frickingen	Daisendorf
MS	1.185.824 kWh	8.057.959 kWh	5.337 kWh	
MS/NS				
NS	5.882.988 kWh	19.746.174 kWh	2.702.679 kWh	675.053 kWh

Summe aller Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG

	Überlingen	Friedrichshafen	Frickingen	Daisendorf
HS/MS			726.563 kWh	
MS			835.497 kWh	58.004 kWh
MS/NS			848.371 kWh	60.611 kWh

Verlustenergie nach § 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG, § 10 Abs. 2 StromNEV

Verlustenergie	
Preis	9,20 ct/kWh
Menge	9.477.139 kWh

Summe aller Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG

Monat	HS/MS	MS	MS/NS
Jan	0 kWh	0 kWh	0 kWh
Feb	18.952 kWh	23.001 kWh	23.542 kWh
Mrz	60.141 kWh	72.278 kWh	73.547 kWh
Apr	98.534 kWh	118.142 kWh	120.080 kWh
Mai	102.878 kWh	120.731 kWh	122.651 kWh
Jun	127.621 kWh	161.056 kWh	163.690 kWh
Jul	96.439 kWh	121.106 kWh	123.215 kWh
Aug	91.454 kWh	115.082 kWh	117.054 kWh
Sep	96.528 kWh	119.996 kWh	122.088 kWh
Okt	31.511 kWh	38.608 kWh	39.470 kWh
Nov	2.075 kWh	2.959 kWh	3.063 kWh
Dez	430 kWh	543 kWh	582 kWh

Summe aller Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG

Monat	MS	MS/NS	NS
Jan	922.380 kWh	0 kWh	1.095.520 kWh
Feb	749.948 kWh	0 kWh	1.792.154 kWh
Mrz	784.646 kWh	0 kWh	2.870.453 kWh
Apr	1.033.613 kWh	0 kWh	3.323.629 kWh
Mai	976.827 kWh	0 kWh	3.196.153 kWh
Jun	671.597 kWh	0 kWh	3.316.784 kWh
Jul	520.986 kWh	0 kWh	2.840.250 kWh
Aug	468.440 kWh	0 kWh	2.609.687 kWh
Sep	417.063 kWh	0 kWh	2.732.175 kWh
Okt	877.871 kWh	0 kWh	2.335.175 kWh
Nov	924.192 kWh	0 kWh	1.467.542 kWh
Dez	901.558 kWh	0 kWh	1.427.372 kWh