

Stand 31.12.2022

Jahreshöchstlast nach § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG

	Überlingen	Friedrichshafen	Frickingen	Daisendorf
HS	15.960 kW	69.949 kW		
HS/MS	15.922 kW	69.778 kW	1.948 kW	
MS	15.910 kW	52.819 kW	1.935 kW	836 kW
MS/NS	9.797 kW	26.607 kW	1.809 kW	831 kW
NS	10.038 kW	27.064 kW	1.786 kW	824 kW

Netzverluste nach § 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG

	Überlingen	Friedrichshafen	Frickingen	Daisendorf
HS		206.315 kWh		
HS/MS	213.299 kWh	1.179.264 kWh		
MS	351.309 kWh	778.643 kWh	26.366 kWh	4.377 kWh
MS/NS	615.395 kWh	1.702.692 kWh	89.975 kWh	37.357 kWh
NS	292.826 kWh	2.596.535 kWh	8.103 kWh	

Durchschnittsverluste nach § 10 Abs. 2 StromNEV

	Überlingen	Friedrichshafen	Frickingen	Daisendorf
HS		0,05 %		
HS/MS	0,26 %	0,29 %		
MS	0,43 %	0,27 %	0,34 %	0,15 %
MS/NS	1,34 %	1,38 %	1,27 %	1,26 %
NS	0,56 %	1,91 %	0,09 %	

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebenen nach § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG

	Überlingen	Friedrichshafen	Frickingen	Daisendorf
HS		70.000 kW		
HS/MS	15.960 kW	69.949 kW		
MS	15.922 kW	51.306 kW	1.948 kW	985 kW
MS/NS	9.884 kW	26.870 kW	1.824 kW	836 kW
NS	9.797 kW	26.488 kW	1.809 kW	831 kW

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene nach § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG

	Überlingen	Friedrichshafen	Frickingen	Daisendorf
HS		409.331.980 kWh		
HS/MS	81.578.730 kWh	409.125.665 kWh		
MS	81.365.431 kWh	285.081.373 kWh	6.416.339 kWh	2.867.497 kWh
MS/NS	46.581.948 kWh	124.988.830 kWh	5.906.430 kWh	2.858.199 kWh
NS	45.966.553 kWh	122.311.658 kWh	5.833.485 kWh	2.824.885 kWh

Stand 31.12.2022

Summe aller Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG

	Überlingen	Friedrichshafen	Frickingen	Daisendorf
MS	1.163.570 kWh	7.646.025 kWh	4.655 kWh	
MS/NS				
NS	6.448.786 kWh	22.028.258 kWh	3.107.939 kWh	784.290 kWh

Summe aller Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG

	Überlingen	Friedrichshafen	Frickingen	Daisendorf
HS/MS		64.320 kWh	1.134.682 kWh	
MS			1.273.056 kWh	136.742 kWh
MS/NS			1.290.086 kWh	140.785 kWh

Verlustenergie nach § 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG, § 10 Abs. 2 StromNEV

Verlustenergie	
Preis	24,64 ct/kWh
Menge	8.102.456 kWh

Summe aller Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG

Monat	HS/MS	MS	MS/NS
Jan	2.601 kWh	3.881 kWh	4.089 kWh
Feb	30.817 kWh	35.971 kWh	36.694 kWh
Mrz	106.731 kWh	127.910 kWh	129.946 kWh
Apr	132.060 kWh	156.981 kWh	159.129 kWh
Mai	172.863 kWh	216.351 kWh	219.401 kWh
Jun	178.534 kWh	221.700 kWh	224.843 kWh
Jul	201.962 kWh	257.120 kWh	260.645 kWh
Aug	188.416 kWh	236.647 kWh	239.895 kWh
Sep	80.664 kWh	102.061 kWh	103.782 kWh
Okt	34.163 kWh	43.203 kWh	44.181 kWh
Nov	5.658 kWh	7.728 kWh	7.985 kWh
Dez	213 kWh	247 kWh	282 kWh

Summe aller Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG

Monat	MS	MS/NS	NS
Jan	1.081.810 kWh	0 kWh	1.689.919 kWh
Feb	995.016 kWh	0 kWh	2.096.558 kWh
Mrz	1.070.050 kWh	0 kWh	3.502.628 kWh
Apr	1.054.202 kWh	0 kWh	3.441.427 kWh
Mai	817.755 kWh	0 kWh	3.615.052 kWh
Jun	606.577 kWh	0 kWh	3.481.509 kWh
Jul	541.528 kWh	0 kWh	3.778.060 kWh
Aug	461.342 kWh	0 kWh	3.339.902 kWh
Sep	395.959 kWh	0 kWh	2.412.651 kWh
Okt	488.246 kWh	0 kWh	2.038.838 kWh
Nov	548.561 kWh	0 kWh	1.596.344 kWh
Dez	816.951 kWh	0 kWh	1.376.384 kWh